


Planta Baixa - BOCAS DE AR
Ala Sudoeste



ESCALA 1:75

As descrições de Todos os equipamentos estão
representados nas folha 06 e 07





Difusor ADLK-S-AG - Referência Trox

Tipo	Tamanho	Qtde.	Dimensões (mm)	Vazão Nominal (m³/h) (catálogo)	Furos (mm) (Laje / Forro)	Colarinho (mm)	Damper RL-B (mm)
3AG 	3	01 PÇ	356x356x286	600	304x304	Ø 148	-




Difusor ADLK-S - Referência Trox

Tipo	Tamanho	Qtde.	Dimensões (mm)	Vazão Nominal (m³/h) (catálogo)	Furos (mm) (Laje / Forro)	Colarinho (mm)	Damper RL-B (mm)	
3		3	05 PÇ	356x356x286	600	304x304	Ø 148	-
5		5	12 PÇ	468x468x336	1.100	416x416	Ø 198	-


Grelha para retorno AR-AG - Referência Trox

Tipo	Qtde.	Posição	Duto (mm)	Grelha (mm) AR-AG - Trox	Furos (mm) (Laje / Forro)	Damper RL-B (mm)
RT1 	06 PQ	ALTA	-	225x125	210x110	-
RT2 	01 PQ	ALTA	-	325x165	310x150	-
RT3 	02 PQ	ALTA	-	325x225	310x210	-
RT4 	04 PQ	ALTA	-	525x225	510x210	-



Grelha para Exaustão AR-AG - Referência Trox


Tipo	Qtde.	Posição	Duto (mm)	Grelha (mm) AR-AG - Trox	Furos (mm) (Laje / Forro)	Damper RL-B (mm)
ET1 	19 PÇ	ALTA	-	225x125	210x110	-
ET2 	05 PÇ	ALTA	-	325x165	310x150	-
ET3 	01 PÇ	ALTA	-	325x225	310x210	-

Grelha para Ventilação VAT-DG - Referência Trox

Tipo	Qtde.	Posição	Duto (mm)	Grelha (mm) AR-AG - Trox	Furos (mm) (Parede)	Damper RL-B (mm)
VP1 	06 PÇ	Parede	-	225x125	210x110	-

Grelha de porta AGS-T - Referência Trox

Tipo	Qtde.	Posição	Duto (mm)	Grelha (mm) AGS-T - Trox
GP2 	05 PÇ	PORTA	-	425x225
GP3 	02 PÇ	PORTA	-	525x325



PREFEITURA Governo 2013-2016
TUPACIGUARA
Trabalho e Desenvolvimento por você

Prudente Engenharia
Projetos - Consultoria - Soluções

Rua Duque de Caxias, 450 - Sala 1.101 - Uberlândia/MG - 38.400-142
Fone: (34) 3235-4901 - prudente@prudente.eng.br - CNPJ: 00.711.984/0001-19

Ar Condicionado
Projeto Básico

Bocas de Ar
Ala Sudoeste

Local
Hospital Maternidade
Pça. Tancredo Neves, s/nº
Tupaciguara - MG

Maternidade

Projeto Nº
HM-10.06/14

Escala
1/75

Execução
Junho/14

Desenho
Diogo

Projeto
Carlos Prudente

Engº Mecânico - CREA-MG 29064-D - RN: 140572108-1

Revisão
0 27/06/2014
1 04/09/2014

Planta Baixa - Bocas de Ar

Folha
04/12